

AENOR

Certificado AENOR ◁ HAR ▷

- r1) Certificado nº / Certificate nº HAR/000571
- r2) Fecha del Certificado / Date of the Certificate 2023-12-17
- r3) Informe de ensayo nº / Test report nº L-ELC-CBL.07/1792/03, CBL.07/3036/2008
- r4) Nombre y dirección del licenciario /
Name and address of the licensee MIGUELEZ, S.L.
AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 TROBAJO DEL CAMINO (León - España)
- r5) Dirección de la factoría /
Address of the factory AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 TROBAJO DEL CAMINO (León - España)
- r6) Descripción del marcado armonizado /
Description of the Harmonization Marking **AENOR ◁ HAR ▷** o hilo negro (3 cm) rojo (1 cm) amarillo (9 cm)
or thread black (3 cm) red (1 cm) yellow (9 cm)
- r7) Norma Española / Spanish Standard UNE-EN 50525-3-41:2012
- r8) Norma Europea / European Standard EN 50525-3-41:2011
- r9) Tipo de producto / Type of product N02.08 - CABLE RÍGIDO, UNIFILAR SIN CUBIERTA, CON
AISLAMIENTO RETICULADO LIBRE DE HALÓGENOS Y CON BAJA
EMISIÓN DE HUMO, RESISTENTE AL CALOR (90°C), PARA
INSTALACIÓN FIJA (450/750 V)
- r10) Designación / Designation H07Z-R
- r11) Limitación / Restriction De 1,5 mm² a 400 mm².
- r12) Indicación de origen / Indication of origin
- r13) Marca comercial / Trade Mark MIGUELEZ
- r14) Certificado Sustituido / Superseded Certificate HAR/000571, de fecha 2018-12-17

Este certificado se concede según las reglas del acuerdo HAR. El esquema de certificación cumple los criterios de un esquema tipo 5 indicados en la norma ISO/IEC 17067:2013 (Ensayo de tipo, inspección de fábrica con aseguramiento de la conformidad mediante ensayo de muestreo, seguimiento a la producción y seguimiento de mercado continuos). Los certificados concedidos por cualquier organismo miembro del acuerdo HAR tienen el mismo valor y validez en todos los países de los organismos miembros. El cumplimiento con los requisitos de las normas armonizadas arriba indicadas presupone la conformidad con los requisitos esenciales de seguridad de la directiva 2014/35/EU (Directiva de Baja Tensión).

This certificate is issued according to the rules of the HAR Agreement. The certification Scheme meets the criteria for type 5 Scheme laid down in the ISO/IEC 17067:2013 (Type Testing, Factory Inspection with assurance of conformity by continuous sample testing, production surveillance and market surveillance). The certificate issued by any Certification Body adhering to the HAR Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries. Compliance with the requirements of the above listed Harmonised Standards carries a presumption of conformity with the essential safety requirements of Directive 2014/35/EU (Low Voltage Directive).

Fecha de caducidad / Date of expiry 2028-12-17



Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con nº 1/C-PR275
Product certification body accredited by ENAC, number 1/C-PR275



Certificado AENOR de Producto



042/000799

AENOR certifica que la organización

MIGUELEZ, S.L.

con domicilio social en AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 TROBAJO DEL CAMINO (León - España)

suministra **N02.08 - Cable Rígido, unifilar sin cubierta, con
aislamiento reticulado libre de halógenos y con baja
emisión de humo, resistente al calor (90°C), para
instalación fija (450/750 V)**

conforme con UNE-EN 50525-3-41:2012 (EN 50525-3-41:2011)

Designación H07Z-R
Marca Comercial MIGUELEZ
Limitación De 1,5 mm² a 400 mm².

Centro de producción AV PARROCO PABLO DIEZ, 157
24010 TROBAJO DEL CAMINO (León - España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 042.03.

Primera emisión 2003-05-29
Última emisión 2023-12-17
Expiración 2028-12-17

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO

