Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr

LICENCE

CONDUITS ET PROFILES

LCIE N°: 650934

Délivrée à : *Delivered to:*	**MIGUELEZ** C/Parroco Pablo Diez 157, Trobajo del Camino - 24010 LEON - ESPAGNE
Site de fabrication : *Factory:*	**MIGUELEZ** **(0728CO)** C/Parroco Pablo Diez 157, Trobajo del Camino - 24010 LEON - ESPAGNE
Produit : *Product:*	Systèmes de conduits pour la gestion du câblage - Conduits cintrables *Conduit systems for cable management - Pliable conduit*
Marque commerciale (s'il y a lieu) : *Trade mark (if any):*	**MIGUELEZ PRECAB**
Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*	ICTA 3422
Caractéristiques nominales et principales : *Rating and principal characteristics*:	Dimensions/*size* : 16, 20, 25 Accessoires/*accessories* : manchons /*sleeves*
Informations complémentaires : *Additional information*:	Voir annexe/*see annex* Mise à jour suite à évolution de la norme/*update further to the evolution of the standard*
Le produit est conforme à : *The product is in conformity with*:	EN 61386-1:2008 EN 61386-22:2004+A11:2011
Documents pris en compte : *Relevant documents*:	Certificat d'essai OC/CB test certificate n°ES0590 / TR LME06/2790-1I-CB/08, TR LCIE N°124660-650932
Annule et remplace (s'il y a lieu) : *Cancels and replaces (if necessary)*:	Licence n°580010 du 2009-01-19

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-01-31

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité
Limit expired date: -

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

LCIE
Laboratoire Central
des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33, av. du Général Leclerc
BP 8
92266 Fontenay-aux-Roses cedex
France

Tél : +33 1 40 95 60 60
Fax : +33 1 40 95 86 56
contact@lcie.fr
www.lcie.fr

Société par Actions Simplifiée
au capital de 15 745 984 €
RCS Nanterre B 408 363 174

ANNEXE LCIE N°650934

Système de conduit cintrable : ICTA
Pliable conduit system

Couleurs : gris, bleu, noir
Colours : grey, blue, black

non propagateur de flamme/*no flame propagation*

classification/*classification* 34223244-010

Taille / *nominal size (mm)*	16	20	25
∅ intérieur mini/ *mini inside ∅ (mm)*	8,5	13,5	16
Accessoires/*accessories*	Manchons/*sleeves* SAREL 623		

CARACTERISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES
RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Matériau *Material*	non métallique *non metallic*
Joint *Joint*	sans joint soudé *without soldered joint*
Filetage *Threaded entries*	non *no*
Désassemblage *Dismounting*	oui *yes*
Résistance à la compression *Resistance to compression*	Moyen *Medium*
Résistance aux chocs *Resistance to impact*	Elevée *high*
Température minimum *Lower temperature*	– 5℃
Température maximum *Upper temperature*	90℃
Résistance à la flexion *Resistance to bending*	Cintrable/transversalement élastique *pliable/self recovering*
Propriétés électriques *Electrical characteristics*	avec *with*
Pénétration des corps solides *Solid objects ingress*	IP4X
Pénétration de l'eau *Water ingress*	IPX4
Résistance à la corrosion *Resistance against corrosion*	/
Résistance à la traction *Tensile strength*	Non déclarée *None declared*
Propagation de la flamme *Flame propagation*	Non-propagateur de flamme *Non-flame propagating*
Résistance à la charge suspendue *Suspended load capacity*	Non déclarée *None declared*

DIRECTION CERTIFICATION

N/Réf. : RHa/ADe– 2010/CO/795
Tél. : +33 1 40 95 55 04
Fax : +33 1 40 95 54 01

CIRCULAIRE
aux fabricants de systèmes de conduits pour la gestion du câblage

Objet :

Fontenay-aux-Roses, le 27 avril 2010

Conduits admis à la marque NF
conformément aux règles de certification NF004, selon les normes NF EN 61386-1 et équipés de conducteurs isolés, de câbles

RECTIFICATIF à la circulaire du 14 avril 2010 (2010/CO/788)	
produit est remplacé par conduit	Messieurs, Lors de la réunion du Comité de Marque NF004, conduits, profilés et matériels analogues pour canalisations électriques du 25 février 2010, la décision suivante a été adoptée. Les titulaires de la Marque NF004 fabriquant des conduits équipés de conducteurs isolés, de câbles, généralement dénommés « conduit pré-filés » doivent informer lors de la mise sur le marché que : **« La Marque NF apposée sur le conduit ne concerne que le conduit »** Cette mention doit être portée sur tout emballage ou support à usage commercial. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.

Rémi Hanot
Responsable Certification