



E-022-01-88034

CESMEC

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,  
Según Resolución Exenta N° 23048, de fecha 02 de Abril de 2018

N° Certificado SEC : 9900000003931

Fecha de Emisión del Certificado : 06/09/2018

N° y fecha de Solicitud de Certificación : E-022-01-105468, de fecha 06/09/2018

Protocolo de Análisis y/o Ensayos : PE N° 2/08, de fecha 18 de Marzo 2011

Normas Técnicas de Certificación : IEC 60227-5:2003; IEC 60227-1:2007; IEC 60228:2004; IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-1-2:2004; IEC 60332-1-3:2004.

Sistema de Certificación Empleado : Sistema 2, código 022, ISO CASCO 5 (2b).

Nombre del Solicitante de Certificación : MIGUÉLEZ CHILE LTDA.

Dirección del Solicitante : Avda. El Retiro Parque Los Maitenes N° 1260, Comuna de Pudahuel – Santiago – Chile.

Declaración de Ingreso al Sistema Nacional de Aduana (DIN) : N/A

#### IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Técnica del Producto : Conductor Eléctrico para uso en baja tensión, Denominación H05VV-F.

Denominación Comercial del Producto : Conductor Eléctrico BARRYFLEX-MAN H05VV-F.

Marca : MIGUÉLEZ S.L.

Modelo o Tipo : H05VV-F

Características Técnicas Nominales : Conductor eléctrico tipo cordón flexible, para uso en servicio mediano en baja tensión, construido con 2, 3, 4 ó 5 conductores de cobre recocido, desnudo o recubierto de una capa metálica; cableado helicoidal de los conductores aislados, flexible clase 5, aislación de material termoplástico de Policloruro de Vinilo PVC/D, para temperatura de servicio de 70 °C, con cubierta o revestimiento de PVC/ST5; rango de voltaje de 300/500 Volts, en secciones nominales de: 0,75; 1; 1,5; 2,5 y 4 mm<sup>2</sup>.



E-022-01-88034

CESMEC

Identificación y/o Trazabilidad	: N/A
País de origen (País de fabricación)	: España
Procedencia	: España
Tamaño del lote	: N/A
Tamaño de la muestra	: 2 muestras (En secciones y/o configuraciones Nominales de: 5 x 1 mm <sup>2</sup> y 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> ).
Nombre del Fabricante	: MIGUÉLEZ S.L.
Dirección del Fabricante	: Avda. Párroco Pablo Díez, 157-24010 León-España

### OTROS ANTECEDENTES

Nombre del Laboratorio donde se Ejecutaron los Ensayos	: Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, S.L. (CEIS) – España.
Nº de Informe de ensayos	: Nº CEL-0530/18-1, de fecha 25/06/2018; Nº CEL-0604/17-1, de fecha 11/09/2017.
Nº de Certificado de Tipo	: CESMEC S.A. Nº: E-022-01-88033, de fecha 31/08/2018.
Nº y Fecha Informe de Auditoría	: ES/001/E2018, de fecha 24.04.2018

<b>USOS DEL PRODUCTO</b>	: Para Servicio mediano Domiciliario en instalaciones móviles.
--------------------------	--

### APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas y reconocidas, se otorga el presente Certificado de Aprobación, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.



E-022-01-88034

CESMEC

**DISPOSICIONES VARIAS**

El Sistema de Certificación empleado (Sistema 2, código 022), según el Decreto Supremo N° 298, de fecha 10 de noviembre del 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, considera según disposiciones de SEC, una periodicidad de controles semestrales de producción en la fábrica y de comercio en el mercado nacional, además de una auditoría anual de seguimiento en la fábrica.

**CECILIA SIMON BRAVO**

En representación del Representante  
Legal del Organismo de Certificación

**DANIEL ALARCON BUSTAMANTE**

Responsable Técnico del Organismo de Certificación

QR. 990000003931

