

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DIRETIVA 2014/35/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

Rev 02: 20/09/2018

De acordo com as disposições da diretiva relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão de 26 de fevereiro de 2014.

O cabo com a designação técnica:

- **RV-K 0,6/1 kV (FXV)**

Tensão nominal: **0,6/1 (1,2) kV C.A. U_o/U (Um)**

Marca de fábrica: **MIGUELEZ**

Marca comercial: **BARRYFLEX RV-K 0,6/1 kV**

Gama de fabricação:

- Cabo unipolar. Secção nominal de 1,5 a 500 mm².
- Cabo multipolar: 2,3,4 ou 5 condutores isolados. Secção nominal = De 1,5 a 240 mm².
- Cabo multipolar: De 6 a 61 condutores isolados. Secção nominal = 1,5/2,5 y 4 mm².

Foi desenhado e construído:

<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente	De acordo com a norma: Nacional UNE 21123-2 (Espanha) Internacional IEC 60502-1
<input checked="" type="checkbox"/> Não há nenhuma norma harmonizada em vigor	
<p>*Descrição e referencia dos requisitos de segurança com os quais se declara a conformidade:</p> <p>A serie de cabos BARRYFLEX RV-K 0,6/1 kV cumpre todos os requisitos das normas UNE 21123-2 e IEC 60502-1 em todos os dados construtivos (especificações e ensaios) que lhe são aplicáveis.</p> <p>Cabos de energia para tensão nominal 0,6/1 (1,2) kV C.A. (U_o/U (Um)). O condutor utilizado corresponde á classe 5 da norma UNE-EN 60228 / EN 60228 / IEC 60228. Consequentemente introduz-se na marcação a sigla "-K" que denota a condição de condutor flexível para instalações fixas.</p> <p>Dado que se respeitam os requerimentos da norma construtiva Espanhola e Internacional que lhe é aplicável, declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto abaixo descrito foi projetado e fabricado em conformidade com a Diretiva Comunitária 2014/35/UE para Equipamento de Baixa Tensão.</p>	

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

MIGUÉLEZ S.L
Avda. Párroco Pablo Díez Nº157
24010- LEÓN (Espanha)
19 ABRIL 2016

Responsável Departamento de Qualidade
ALFREDO RUIZ MELO

