

AENOR

Certificado AENOR de Producto Cables eléctricos



042/000967

AENOR certifica que la organización

MIGUELEZ, S.L.

con domicilio social en AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)

suministra Cable con resistencia intrínseca al fuego, destinado a circuitos de seguridad, con aislamiento de silicona y cubierta de poliolefina, conductor flexible (0,6/1kV).

conforme con UNE 211025:2015

Designación SZ1-K 0,6/1 kV PH 120 (AS+)
Marca Comercial MIGUELEZ AFIREFENIX

Más información en el anexo al certificado

Centro de producción AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)

Esquema de certificación Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 042.01.

Este certificado anula y sustituye al 042/000967, de fecha 2013-09-26

Fecha de primera emisión 2009-03-17

Fecha de modificación 2017-12-15

Fecha de expiración 2018-09-26

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR275

AENOR

Certificado AENOR de Producto Cables eléctricos

042/000967

Anexo al Certificado

Designación	SZ1-K 0,6/1 kV PH 120 (AS+)		
Marca Comercial	MIGUELEZ AFIREFENIX		
Limitación	De 1 a 5 conductores. Desde 1,5 mm ² hasta 300 mm ² .		
Resistencia al Fuego	PH 120		
Pantalla	Sin Pantalla		
Normas de Ensayo	Ensayo	Norma EN	Norma IEC relacionada
	Resistencia al incendio	EN 50200	IEC 60331-2
		EN 50362	IEC 60331-1
	Propagación llama	EN 60332-1-2	IEC 60332-1-2
	Propagación incendio	EN 60332-3-24	IEC 60332-3-24
	Densidad de humos	EN 61034-2	IEC 61034-2
	Determinación halógenos	EN 60754	IEC 60754
Otras normas	UNE 21027-1 (aislamiento EI2) UNE 21123-4 (cubierta DMZ-E)		

Fecha de primera emisión 2009-03-17
Fecha de modificación 2017-12-15
Fecha de expiración 2018-09-26

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR275

AENOR

AENOR Product Certificate Electric cables



042/000967

AENOR certifies that the organization

MIGUELEZ, S.L.

registered office AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)

supplies Cable with intrinsic resistance to fire, intended for use in emergency circuits, rubber silicone insulated and polyolefin sheathed, flexible conductor (0,6/1kV).

in compliance with UNE 211025:2015

References Specified in Annex to the Certificate

Production site AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 042.01.

This certificate supersedes 042/000967, dated 2013-09-26

First issued on 2009-03-17
Modified on 2017-12-15
Validity date 2018-09-26

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

Original Electronic Certificate

AENOR

AENOR Product Certificate Electric cables

042/000967

Annex to Certificate

Designation	SZ1-K 0,6/1 kV PH 120 (AS+)		
Trade Mark	MIGUELEZ AFIREFENIX		
Restriction	From 1 to 5 conductors. From 1,5 mm ² 300 mm ² .		
Resistance to fire	PH 120		
Screen	No screen		
Testing Standards	Test	EN Standard	Related IEC Standard
	Resistance to fire	EN 50200	IEC 60331-2
		EN 50362	IEC 60331-1
	Flame propagation	EN 60332-1-2	IEC 60332-1-2
	Fire propagation	EN 60332-3-24	IEC 60332-3-24
	Smoke density	EN 61034-2	IEC 61034-2
	Halogen determination	EN 60754	IEC 60754
Other Standards	UNE 21027-1 (Insulation Material EI2) UNE 21123-4 (DMZ-E Sheath Material)		

First issued on 2009-03-17
Modified on 2017-12-15
Validity date 2018-09-26

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275