

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

DIRETIVA 2014/35/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

De acordo com as disposições da Diretiva relativa à harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão de 26 de fevereiro de 2014.

### TERRANAX - Condutor de cobre nu, recozido, classe 2

Marca de fábrica: **MIGUELEZ**

Marca comercial: **TERRANAX (CONDUTOR DE COBRE NU)**

Gama de fabricação:

- Secção nominal: De 6 a 300 mm<sup>2</sup>.

Foi desenhado e construído:

<input checked="" type="checkbox"/> Totalmente	De acordo com a norma:	
	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional (Espanha)	<b>UNE-EN 60228:2005, UNE-EN 60228:2005 CORR:2005 UNE-EN 60228:2005 ERRATUM:2011</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Europeia	<b>EN 60228:2005, EN 60228:2005/AC:2005</b>
	<input checked="" type="checkbox"/> Internacional	<b>IEC 60228:2004</b>

#### \*Descrição e referencia dos requisitos de segurança com os quais se declara a conformidade:

Os condutores nus de cobre do tipo **TERRANAX** cumprem todos os requisitos das normas **UNE-EN 60228:2005, UNE-EN 60228:2005 CORR:2005, UNE-EN 60228:2005 ERRATUM:2011, EN 60228:2005, EN 60228:2005/AC:2005 e IEC 60228:2004** em todos os dados construtivos (especificações e ensaios) que lhe são aplicáveis. O condutor corresponde á classe 2.

Os condutores nus de cobre do tipo **TERRANAX** são especialmente indicados para uso em redes e instalações de ligação à terra. Não é adequado para linhas aéreas.

Dado que se respeitam os requerimentos das normas construtivas Internacionais / Europeias / Espanholas que lhe são aplicáveis, o condutor resultante desta declaração **TERRANAX (CONDUTOR DE COBRE NU)** cumpre com os objetivos de segurança da **Diretiva 2014/35/UE** do Parlamento Europeu e do Conselho.

A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante

**MIGUÉLEZ S.L**  
C/ Párroco Pablo Díez Nº157  
24010- LEÓN (Espanha)  
19 abril 2016

Responsável Departamento de Qualidade  
**ALFREDO RUIZ MELO**

