

AENOR

Certificado AENOR de Producto Cables eléctricos



042/001093

AENOR certifica que la organización

MIGUELEZ, S.L.

con domicilio social en	AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)
suministra	Cable con resistencia intrínseca al fuego, destinado a circuitos de seguridad, con aislamiento polietileno reticulado y cinta de mica y cubierta de poliolefina, conductor flexible (0,6/1kV).
conforme con	UNE 211025:2017
Designación	RZ1-K MICA (AS+)
Marca Comercial	MIGUELEZ AFIREFENIX
Limitación	De 1x10 mm ² a 1x500 mm ² ; De 2x6 mm ² a 2x50 mm ² ; De 3x6 mm ² a 3x50 mm ² ; De 4x6 mm ² a 4x50 mm ² ; De 5x10 mm ² a 5x35 mm ²
Resistencia al Fuego	PH 120
Centro de producción	AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 042.01.
	Este certificado anula y sustituye al 042/001093, de fecha 2018-09-18
Fecha de primera emisión	2016-07-07
Fecha de modificación	2019-01-09
Fecha de expiración	2023-01-09


Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Entidad de certificación de producto acreditada por ENAC con acreditación nº 01/C-PR275

AENOR

AENOR Product Certificate Electric cables



042/001093

AENOR certifies that the organization

MIGUELEZ, S.L.

registered office AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)

supplies Cable with intrinsic resistance to fire, intended for use in emergency circuits, insulated with XLPE and mica tape; polyolefin sheathed; flexible conductor (0,6/1kV).

in compliance with UNE 211025:2017

Designation RZ1-K MICA (AS+)

Trade Mark MIGUELEZ AFIREFENIX

Restriction From 1x10 mm² to 1x500 mm²; From 2x6 mm² to 2x50 mm²;
From 3x6 mm² to 3x50 mm²; From 4x6 mm² to 4x50 mm²;
From 5x10 mm² to 5x35 mm²

Resistance to Fire PH 120

Production site AV PARROCO PABLO DIEZ, 157 24010 LEON (España)

Certification scheme In order to grant this Certificate, AENOR has tested the product and has verified the quality system implemented for its manufacture. AENOR performs these tasks periodically while the Certificate has not been cancelled, in accordance with Specific Rules RP 042.01.

This certificate supersedes 042/001093, dated 2018-09-18

First issued on 2016-07-07
Modified on 2019-01-09
Validity date 2023-01-09

Rafael GARCÍA MEIRO
Chief Executive Officer

Original Electronic Certificate

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Product certification body accredited by ENAC, number 01/C-PR275