CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE PRODUCTOS

E-022-01-102248

Autorizado por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles,
Según Resolución Exenta N° 27411, de fecha 30 de Enero de 2019

N° Certificado SEC	: 9900000004665
Fecha de Emisión del Certificado	: 12/11/2019
Nº y fecha de Solicitud de Certificación	: E-022-01-122893, de fecha 11/11/2019
Protocolo de Análisis y/o Ensayos	: PE N° 2/04, de fecha 18 de Marzo 2011
Normas Técnicas de Certificación	: IEC 60227-3:1997; IEC 60227-1:2007; IEC 60228:2004; IEC 60332-1-1:2004; IEC 60332-1-2:2004; IEC 60332-1-3:2004.
Sistema de Certificación Empleado	: Sistema 2, código 022, ISO CASCO 5 (2b).
Nombre del Solicitante de Certificación	: MIGUÉLEZ CHILE LTDA.
Dirección del Solicitante	: Avda. El Retiro Parque Los Maitenes N° 1260, Comuna de Pudahuel – Santiago – Chile.
Declaración de Ingreso al Sistema Nacional de Aduana (DIN)	: N/A

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Denominación Técnica del Producto	: Conductor Eléctrico para uso en baja tensión, Denominación H07V-U.
Denominación Comercial del Producto	: Conductor Eléctrico BARRY H07V-U.
Marca	: MIGUÉLEZ S.L.
Modelo o Tipo	: H07V-U

Características Técnicas Nominales : Conductor eléctrico unipolar, para uso en baja tensión, construido de cobre recocido, de un solo alambre sólido clase 1, con aislación de material termoplástico de Policloruro de Vinilo PVC/C, para temperatura de servicio de 70 °C, rango de voltaje de 450/750 Volts, en secciones nominales de: 1,5; 2,5; 4; 6 y 10 mm².

Identificación y/o Trazabilidad	: N/A
País de origen (País de fabricación)	: España
Procedencia	: España
Tamaño del lote	: N/A
Tamaño de la muestra	: 2 muestras (En secciones Nominales de: 1,5 mm² y 2,5 mm²).
Nombre del Fabricante	: MIGUÉLEZ S.L.
Dirección del Fabricante	: Avda. Párroco Pablo Díez, 157-24010 León-España

OTROS ANTECEDENTES

Nombre del Laboratorio donde se Ejecutaron los Ensayos	: Centro de Ensayos, Innovación y Servicios, S.L. (CEIS) – España.
Nº de Informe de ensayos	: N° CEL-0530/18-1 2, de fecha 08/11/2019; N° CEL-0660/19-1 2, de fecha 08/11/2019.
Nº de Certificado de Tipo	: CESMEC S.A. N°: E-022-01-102247, de fecha 12/11/2019.
N° y Fecha Informe de Auditoría	: ES/001/E2019, de fecha 31/05/2019
USOS DEL PRODUCTO	: Para Servicio Domiciliario en instalaciones eléctricas fijas en baja tensión.

APROBACIÓN Y VIGENCIA

En atención a los resultados obtenidos en los ensayos y pruebas efectuadas y reconocidas, se otorga el presente Certificado de Aprobación, de acuerdo a las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes.

DISPOSICIONES VARIAS

El Sistema de Certificación empleado (Sistema 2, código 022), según el Decreto Supremo N° 298, de fecha 10 de noviembre del 2005, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, considera según disposiciones de SEC, una periodicidad de controles semestrales de producción en la fábrica y de comercio en el mercado nacional, además de una auditoría anual de seguimiento en la fábrica.

CECILIA SIMON BRAVO
En representación del Representante Legal del Organismo de Certificación

DANIEL ALARCÓN BUSTAMANTE
Responsable Técnico del Organismo de Certificación

QR. 9900000004665

